

Директору МБДОУ «Детский сад №4 п. Николаевка»

Артеменко Н.Т.

ул. Комсомольская, д. 12
п. Николаевка, Смидовичский район,
ЕАО

26.04.2021.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в сфере
противопожарного режима

Прокуратурой Смидовичского района Еврейской автономной области на основании поручения прокуратуры автономии проведены проверочные мероприятия в сфере пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В соответствии с требованиями п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима), установлены требования пожарной безопасности, регламентирующие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу п. 36 Правил противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В силу п. 14 Правил противопожарного режима устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

В соответствии с под. «б» п. 16 Правил противопожарного режима, запрещено использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Согласно п. 31 Правил противопожарного режима ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

Согласно под. «г» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

В соответствии с п. 4.4. Свода правил 3.113130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее СП 3.113130.2009) настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Так, в нарушение вышеуказанных норм и требований Правил противопожарного режима, свода правил и ГОСТ, в здании МБДОУ «Детский сад №4 п. Николаевка», отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие «ручной пожарный извещатель»; на лестничной клетке отсутствуют двери, разделяющие этаж и лестничную клетку (конструкцией здания предусмотрена дверь); речевой оповещатель установлен вплотную к подвесному потолку; ковровое покрытие на выходе из прачечной не закреплено; в помещении теплового узла сушатся вещи и хранятся горючие материалы.

Выявленные в ходе проверки нарушения федерального законодательства, выразившиеся в нарушениях требований противопожарного режима в образовательной организации, негативным образом отражается на создаваемых условиях безопасности несовершеннолетних, обучающихся в образовательной организации.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае совершения дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или

ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодателем применяется к нему дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих, а именно принять меры по соблюдению требований противопожарного режима на территории образовательной организации.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру Смидовичского района в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

И.о. прокурора района

Н.Д. Кобзарь